

中山市发展和改革局文件

中发改投审〔2020〕94号

中山市发展和改革局关于东风镇四埗西水闸及泵站工程项目可行性研究报告的批复

中山市东风镇水利所：

报来“东风镇四埗西水闸及泵站工程”项目可行性研究报告审批申请及相关材料收悉。根据《中山市人民政府关于印发中山市政府投资项目暂行管理办法的通知》（中府〔2017〕101号）及相关配套政策、《中山市人民政府关于印发中山市全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》（中府〔2019〕86号）等有关规定，经审查，现就项目可行性研究报告批复如下：

一、为消除防洪安全隐患，提高排水排涝能力，保障人民群众生命财产安全，按照《中山市人民政府关于印发中山市工程建设项目审批制度改革实施方案（政府投资类）的通知》（中府函〔2019〕99号）规定和中府办处〔2020〕499号批复，结合

《东风镇四埗西水闸及泵站工程可行性研究报告》及评估报告、项目用地审核和规划选址意见等审查意见，同意建设“东风镇四埗西水闸及泵站工程”，项目代码2019-442000-48-01-036696，项目单位为中山市东风镇水利所。

二、项目建设地点：中山市东风镇（五乡联围堤段）。

三、项目建设内容：项目属于原址改造，由水闸重建和新建泵站组成。重建水闸 1 座，净宽10米，单孔，闸底板面高程-1.60米，设计流量为57.52立方米每秒；新建泵站 1 座，设计排水流量为5.3立方米每秒。

四、项目总投资额3796.82万元，建设所需资金由市级财政解决。

五、项目单位应当选择具有相应资质的单位，严格按照本项目可行性研究报告批复的投资规模和建设规模进行初步设计、概算编制。初步设计确定的投资规模、建设规模不得超过本项目可行性研究报告批复的范围；概算总投资额不得超过本项目可行性研究报告批复的估算总投资。

六、当项目概算投资（送审概算投资或审核概算投资）超过可行性研究报告批复估算投资的，需按照中府〔2017〕101号和中发改投资〔2017〕539号、中发改投资〔2019〕234号的规定办理。

七、根据《关于印发不单独进行节能审查的行业目录的通知》（粤发改资环函〔2017〕6305号）规定，水利项目属于不再单独进行节能审查的目录范围。请项目单位按照《固定资产投资项目节能审查办法》及省实施办法规定的要求及标准，在

项目动工建设前完成项目节能报告编制及技术评审工作，并在项目设计和建设阶段，优化项目节能设计，选用节能设备，落实节能措施，加强管理，实现节能目标。

八、项目单位必须按照法律、法规规定在完成项目建设用地、规划选址、环境影响评价、水土保持、林业等相关行政审批手续，并与建设用地权属人协商一致后，才能动工建设。

九、项目的招标投标请严格按照国家和省、市的有关规定执行（招标核准意见见附件）。

十、请项目单位依据本批复编制初步设计，待审查通过后，项目概算书报我局审批。

附件：中山市建设工程招标核准意见



公开方式：主动公开

抄 送：市纪委监委，东凤镇人民政府，市统计局、财政局、人力资源社会保障局、自然资源局、住房和城乡建设局、市场监督管理局、生态环境局、水务局

中山市发展和改革局审批服务办公室

2020年9月4日印发

附件：

广东省工程招标核准意见表

项目名称：东凤镇四圩西水闸及泵站工程

项目代码：2019-442000-48-01-036696

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察							
设计							
建筑工程	核准			核准	核准		
安装工程							
监理							
主要设备							
重要材料							
其他							

核准意见：

一、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定，核准意见：

(1) 核准项目“建筑工程（含安装）”全部委托招标代理机构组织公开招标。

(2) 项目“勘察、设计”已核准，核准编号：FZ23Z19Z00000051。

二、请按照规定在广东省招标投标监管网（<http://zbtb.gd.gov.cn>）发布有关招标投标信息。

三、项目代码：2019-442000-48-01-036696。



注：核准部门在空格注明“核准”或者“不予核准”。