

中山市发展和改革局2020年12月企业投资项目核准信息公告

序号	项目名称	项目单位	建设性质	占地面积(平方米)	建筑面积(平方米)	建设地点	总投资(万元)	计划开工时间	计划竣工时间	主要建设内容及建筑物	行政主管部门-项目核准批复文号	出证时间
1	中山220千伏半岛至110千伏接源线路工程	广东电网有限责任公司中山供电局	基建	-	-	中山市	14827.77	2021-06-01	2022-06-01	本期建设半岛站至接源站110千伏双回路，线路全长约2×13.6千米，其中架空线长约2×10.7千米，电缆线路长约2×2.9千米。220千伏半岛站和110千伏接源站各加装2个110千伏出线间隔。	中发改核准（2020）26号	2020-12-31
2	中山220千伏观应变电站工程	广东电网有限责任公司中山供电局	基建	8901	16834.8	中山市三乡镇	29571.37	2021-06-01	2022-12-01	观应变电站建设2台240兆伏安主变压器；220千伏出线共4回，新建同塔双回路线路长约2×2×1.0千米；110千伏出线共6回，联络各带双回路线路开口观应站线路；新建110千伏双回路架空线路长约2×（0.4+0.45+0.3）千米，双回电缆线路长约2×（0.15+1.9）千米；观应站至基眉站双回输电线路，新建110千伏双回电缆线路长约2×6.4千米；10千伏出线20回。对侧500千伏桂山变电站和220千伏翠亨变电站加装保护装置。	中发改核准（2020）25号	2020-12-31
3	中山110千伏七村输变电工程	广东电网有限责任公司中山供电局	基建	2497.9	6500	中山市坦洲镇	15024.82	2021-06-01	2022-06-01	主变容量终期为3×63兆伏安，本期为2×63兆伏安，110千伏出线终期本期、本期2回，10千伏出线各期48回，本期32回。 本期220千伏变电站部分：宝山站装设1个110KV电缆出线间隔接至七村站，坦洲站将有旁路间隔调整为出线间隔接至七村站。 本期110KV线路，1回接至220KV宝山站，新建电缆线路长约4.6km；1回接至110KV坦洲站，新建电缆线路长约4.5km。	中发改核准（2020）21号	2020-12-30
4	220千伏沙溪（沙溪二）输变电工程	广东电网有限责任公司中山供电局	基建	10753	12598	中山市沙溪镇	17601.55	2021-06-01	2022-12-01	本期建设2台240兆伏安主变，220千伏出线4回，新建两条220千伏同塔双回路各长约2×0.22千米，110千伏出线4回，新建110千伏同塔四回架空线路长约4×1.0千米，新建110千伏四回电缆线路长约4×1.35及110千伏出线20回。对侧220KV翠山变电站110KV侧增设变电站加装保护装置。	中发改核准（2020）24号	2020-12-30
5	中山110千伏坦背站改造工程	广东电网有限责任公司中山供电局	基建	2509.9	4203.8	中山市东升镇	6946.8	2021-06-01	2021-12-01	本期建设2台63兆伏安主变，110千伏出线4回、10千伏出线32回。建设110千伏柜甲、乙线至坦背站电缆线路2×0.31千米+1×0.15千米，建设110千伏青甲、乙线及110千伏坦背站2×0.13千米+1×0.17千米。对侧220KV雅龙变电站加装保护装置。	中发改核准（2020）22号	2020-12-30
6	中山220千伏胜龙站扩建第三台主变工程	广东电网有限责任公司中山供电局	基建	-	-	中山市东升镇	2696.6	2021-12-01	2022-12-01	本期建设1台240兆伏安主变，10千伏出线间隔10个，无新增220千伏和110千伏出线。	中发改核准（2020）23号	2020-12-30
7	中山110千伏灯王输变电工程	广东电网有限责任公司中山供电局	基建	2497.9	4677.6	中山市古镇镇	11892	2021-06-01	2022-06-01	本期建设2台63兆伏安主变，110千伏出线4回、10千伏出线32回。新建110千伏同塔至灯王电缆线路长约2×1.93千米，新建110千伏利和至灯王电缆线路长约2×1.95千米。	中发改核准（2020）20号	2020-12-29
8	110千伏隄丰输变电工程	广东电网有限责任公司中山供电局	基建	1960	5733.3	中山市西区	7536.5	2021-12-01	2022-12-01	本工程建设2台50MVA主变，110千伏出线4回，新建110千伏同塔双回架空线路长约2×0.26km，新建110千伏双回电缆线路长约0.24km；10千伏出线30回。对侧220KV光明变电站110KV侧增变变电站加装保护装置。	中发改核准（2020）19号	2020-12-29
9	中山110千伏祥兴（五金）输变电工程	广东电网有限责任公司中山供电局	基建	2509.9	5344.5	中山市横栏镇	16052.09	2021-06-01	2022-06-01	本期建设2台63兆伏安主变，110千伏出线4回、10千伏出线32回。新建110千伏卓仁甲、乙线至祥兴（五金）站线路，电缆线路长约4×1.5千米+2×2.3千米，新建灯兰站至横栏站第三回线路，110千伏电缆线路长约1×4.3千米，220千伏祥兰站和110千伏横栏站各加装1个110千伏出线间隔。	中发改核准（2020）18号	2020-12-28
10	中山110千伏安乐输变电工程	广东电网有限责任公司中山供电局	基建	3696.9	3749	中山市	19023.5	2021-06-01	2022-12-01	本期建设2台63兆伏安主变，110千伏出线2回、10千伏出线32回。新建110千伏双回电缆线路2×7.65千米，220千伏菊城站加装2个110千伏出线间隔。	中发改核准（2020）17号	2020-12-27
11	中山110千伏横西输变电工程	广东电网有限责任公司中山供电局	基建	2791.3	3661.7	中山市小榄镇西社区	12433.34	2021-06-01	2022-06-01	本工程建设2台63MVA主变，110千伏出线2回，即新建2回110KV线路接入220KV小榄站，新建电缆线路长度2×3.49km，改造110KV小山线DN04-N07架空线改地埋，新建电缆线路长约1×0.624km，对侧220KV小榄站加装110KV出线间隔2个。	中发改小榄核准（2020）2号	2020-12-25
12	中山220千伏国电民众热电冷多联供项目接入系统工程配套浪涌至胜龙线路工程	广东电网有限责任公司中山供电局	基建	-	-	中山市	21172.45	2021-06-01	2022-12-01	新建220千伏双回路线路长约2×15.75+2×0.1千米，新建110/220千伏电压三回路线路长约3×1.6千米，利用现有杆塔增设双回路线路长约2×0.5千米，利用现有杆塔增设单回路线路长约3×3.3千米，新建110千伏双回电缆线路长约2×0.05千米，220千伏胜龙站加装2个220千伏出线间隔。	中发改核准（2020）16号	2020-12-18
13	全禄水厂DN1600及DN1200出厂管（翠华路段）改造工程	中山公用水务有限公司	基建	-	-	中山市大涌镇	2798.76	2021-03-01	2021-06-01	项目以大涌镇翠华翠华路西侧（臭田水库对面）的翠华路南村鱼增侧为起点，安装至翠华路与华原路路口往东方向250处，具体位置以施工图设计中标结合现场实际情况为准。项目沿翠华路铺设两条DN1600供水主干管，管道埋设至翠华路靠近华原路路口处结束。具体包括新铺DN1600球墨铸铁管2448米，DN273×10埋设钢管15米，DN1620×16埋设钢管438米，DN1600法兰蝶阀11套，DN250复合式排污管2套（含一个DN250侧阀）。	中发改核准（2020）14号	2020-12-11
14	中山市南部组团垃圾综合处理基地有机垃圾资源化处理项目BOT特许经营项目	中山市朗坤环保科技有限公司	基建	31628.61	68084.44	中山市神湾镇	65659.07	2020-12-01	2021-12-01	建设一座日处理1004吨有机垃圾处理厂（其中：餐厨垃圾400吨/天；工业垃圾500吨/天；粪便100吨/天；动物尸体6吨/天）	中发改核准（2020）15号	2020-12-03

注：本信息统计时间以领证办
结时间为界点。