

中山市发展和改革局2021年10月企业投资项目核准信息公告

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 建设性质 | 占地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 建设地点 | 总投资(万元) | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 主要建设内容及建筑物 | 行政主管部门-项目核准批复文号 | 出证时间 |
|----|-----------------|-----------------|------|-----------|-----------|-------------------|----------|------------|------------|--|------------------|------------|
| 1 | 中山110千伏草沙2输变电工程 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 基建 | 2509.9 | 4513.8 | 中山市阜沙镇、小榄镇(原东升片区) | 13881.02 | 2022-06-01 | 2023-06-01 | 1.本期建设2台63MVA变压器, 110kV出线2回, 10kV出线间隔32个。 2.对侧220kV胜龙站、110kV锐东站各加装1个110kV出线间隔。 3.110kV草沙2输变电工程本期出线2回, 解口110kV仁和至锐东线路, 其中新建110kV架空线路长约1.7公里, 新建110kV电缆线路长约0.45公里。新建110kV仁口线改接点至锐东站双回架空线路, 长约0.65公里。新建110kV胜龙至港口单回线路, 长约1.3公里, 其中电缆线路长约0.7公里, 架空线路长约0.6公里。 | 中发改核准(2021)4号 | 2021-10-25 |
| 2 | 明珠路给排水改造工程 | 中山火炬开发区自来水有限公司 | 基建 | - | - | 中山市火炬开发区明珠路 | 425 | 2022-03-01 | 2022-08-01 | 明珠路给排水改造工程全长1570米, 铺设DN400给水管1250米, DN300给水管320米。 | 中发改火炬核准(2021)9号 | 2021-10-09 |
| 3 | 颐岭路给排水改造工程 | 中山火炬开发区自来水有限公司 | 基建 | - | - | 中山市火炬开发区颐岭路 | 425 | 2022-03-01 | 2022-08-01 | 颐岭路给排水改造工程, 全长1430米, 铺设DN400给水管1430米。 | 中发改火炬核准(2021)10号 | 2021-10-09 |
| 4 | 岐民北路给排水改造工程 | 中山火炬开发区自来水有限公司 | 基建 | - | - | 中山市火炬开发区岐民北路 | 250 | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 岐民北路给排水改造工程, 全长670米, 铺设DN400给水管670米。 | 中发改火炬核准(2021)8号 | 2021-10-09 |

注: 本信息统计时间以发证办结时间为界点。