

中山市政府投资项目可行性研究报告批复变更（调整） 审批意见表

项目名称： 中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（项目二）

审批意见表文号： 中发改投审〔2021〕58号

项目代码： 2018-442000-78-01-807981

可行性研究报告批复文号： 中发改审批〔2018〕78号

变更（调整）事项	原项目批复内容	变更（调整）为
项目名称	中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（项目二）	
项目单位	中山市代建项目管理办公室	
建设地点	中山市东区、西区、石岐区	
建设内容	项目建设范围石岐区、东区、西区共计43条河涌进行整治提升，工程设计d400-600mm污水管44039米，DN2200补水管1800米，调蓄池10座。建设内容包括截污工程、河涌范围现状污水管道检测及修复工程、调蓄工程、清淤工程、生态修复工程、水系循环及补水工程、岸线修复和生态护岸工程、底泥处理处置工程、水务信息化建设工程、河道养护等。	项目建设范围为石岐区、东区、西区共计41条（段）河涌进行整治提升，主要工程量包括d100-2200mm污水管55890米，水循环及补水工程管道2119米，调蓄池2座。建设内容包括截污工程、清淤工程、底泥处理处置工程、调蓄工程、道路工程、桥梁工程、景观绿化工程、清障工程、安装工程、岸线修复和生态护岸工程、水循环及补水工程、河涌范围现状污水管道检测及修复工程、水务信息化建设工程、河道养护等。调整后河涌总长为75.41千米。其中南六涌以星辰花园小区桥为界，西侧为本项目范围；大田涌石岐区段不在本项目范围；港口河以星辰花园桥为分界，南侧为本项目范围；石特涌以穗安二泵站为界，南侧为本项目范围；新开涌、石特涌、十六顷排灌渠共3条涌的沙溪段以及白石涌南区段均为本项目范围；沙朗涌以新开涌口为界，北侧为本项目范围；朗心渠西区段不在本项目范围。
项目总投资（万元）	567448.12	560650.51
<p>审批机关意见：</p> <p>一、依据项目建设内容和规模变更情况报告、专家论证和行业主管部门意见以及项目用地审核与规划选址意见等审查意见，同意调整建设内容和投资规模。</p> <p>二、其余事项不变，仍按照《中山市发展和改革局关于中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（项目二）可行性研究报告的批复》（中发改审批〔2018〕78号）执行。</p> <p style="text-align: right;">中山市发展和改革局</p> <p style="text-align: right;">2021 年 11 月 29 日</p>		
备注：		