

中山市发展和改革局2022年01月企业投资项目核准信息公告

序号	项目名称	项目单位	建设性质	占地面积 (平方米)	建筑面积 (平方米)	建设地点	总投资(万元)	计划动工时间	计划竣工时间	主要建设内容及建筑物	行政主管部门-项目核准批复文号	出证时间
1	中山220千伏宝山站扩建第三台主变工程	广东电网有限责任公司中山供电局	基建	-	-	中山市坦洲镇中联村	3109.1	2022-12-01	2023-12-01	本期建设1台240MVA变压器，10kV出线间隔10个。	中发改核准（2022）2号	2022-01-28
2	中山220千伏菊城站扩建第三台主变工程	广东电网有限责任公司中山供电局	基建	-	-	中山市小榄镇永宁长沙	2696.57	2022-12-01	2023-12-01	建设1台240MVA变压器，10kV出线间隔10个。	中发改小榄核准（2022）1号	2022-01-10
3	大丰水厂三期扩建工程	中山中汇投资集团有限公司	基建	21835.89	21835.89	中山市港口镇马大丰村	72504.15	2022-10-01	2024-04-01	三期工程常规处理工艺规模为20万立方米/天，活性炭深度处理工艺规模为60万立方米/天，部分构筑物如深度处理中间提升泵房和预臭氧接触池按照土建规模80万立方米/天设计，设备安装规模为60万立方米/天建设，工程总投资约72504.15万元。项目占地面积21835.89平方米，构筑物总面积21835.89平方米，其中预臭氧接触池1座，构筑物面积251.32平方米；絮凝沉淀池下叠清水池2座，构筑物面积5880平方米；均质滤料滤池1座，构筑物面积2689.40平方米；后臭氧活性炭深度处理综合池2座，构筑物面积7465.28平方米；浓缩池1座，构筑物面积1910平方米；反冲洗泵房（均质滤料滤池）1座，建筑面积510.39平方米；中间提升泵房及鼓风机房、反冲洗泵房（碳滤池）1座，建筑面积2283.70平方米；臭氧制备车间及氧气站各1座，建筑面积685.80平方米；变配电间1座，建筑面积160.00平方米。	中发改核准（2022）1号	2022-01-10

注：本信息统计时间以领证办结时间为界点