

中发改核准〔2023〕2号

中山市发展和改革局关于沙港路供水管网 互联互通保障工程项目核准的批复

中山公用水务投资有限公司：

报来“沙港路供水管网互联互通保障工程”项目核准申请及相关材料收悉。根据《企业投资项目核准和备案管理条例》（中华人民共和国国务院令 第673号）和《企业投资项目核准和备案管理办法》（国家发展和改革委员会令 第2号）、《广东省政府核准的投资项目目录（2017年本）的通知》（粤府〔2017〕113号）以及《广东省发展和改革委员会 广东省工业和信息化厅印发〈关于企业投资项目核准和备案管理的实施办法〉的通知》（粤发改规〔2022〕1号）等有关规定，经研究，现就项目核准申请事项批复如下：

一、为优化区域供水能力，保障供水安全，依据《沙港路供水管网互联互通保障工程项目申请报告》及评估报告、工程用地审核和规划选址意见等审查意见，同意建设“沙港路供水管网互联互通保障工程”，项目代码2207-442000-04-01-780845，项目单位为中山公用水务投资有限公司。

二、项目建设地点：中山市港口镇、西区街道。

三、项目建设内容：项目设计输水管道起点接驳大丰水厂出水泵房的压力管，沿沙港东路、沙港中路、沙港西路敷设，终点接驳位于105国道东侧的金华中路DN800供水主管，敷设DN1600供水主管道全长12.8公里。

四、项目总投资为35537.4万元，其中项目资本金为7107.48万元，资本金占项目总投资的比例为20.0%。建设所需资金由企业自筹解决。

五、项目申请报告节能篇：项目运营期年综合能源消费量0.1吨标准煤(当量值)，其中年电力能源消费量为零，符合《固定资产投资项目节能审查办法》(国家发展和改革委员会令第四4号)和《关于印发〈广东省固定资产投资项目节能审查实施办法〉的通知》(粤发改资环〔2018〕268号)规定标准，不再单独进行节能审查，不再出具节能审查意见。请项目单位在设计和建设阶段，按照相关节能标准、规范建设，实现节能目标。

六、请你公司根据本核准文件，办理土地使用、城乡规划、安全生产、设备进口等相关手续。严格遵守安全生产有关法律法规和规程规范，落实安全生产主体责任，建立健全管理制度。同时还要按照国家、省有关要求和环境影响评价审批批复做好环境保护工作。

七、请你公司必须按照法律、法规规定在完成项目建设用地（用林）及规划选址、环境影响评价、水土保持以及相关行政审批手续后，才能开工建设。请项目所在地（西区街道办事处、港口镇人民政府）做好项目建设和运营期间的安全监管工作。

八、请中山市水务局、项目建设单位切实履行项目社会稳定风险防范和化解主体责任，在项目实施中，进一步加强对可能引发社会稳定风险因素的分析，切实落实社会稳定风险防范和化解措施，做好项目社会稳定风险防范和化解工作。

九、项目的招标投标要严格按照国家和省、市的有关规定执行（招标核准意见见附件）。

十、如需对本项目核准文件的有关内容进行调整或变更，请及时以书面形式向我局报告，并按照有关规定办理核准审批手续。

十一、本核准文件有效期限为 2 年，自发布之日起计算。在核准文件有效期内未开工建设项目的，应在核准文件有效期

届满 30 日前向我局申请延期。在核准文件 2 年有效期内未开工建设也未申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本核准文件自动失效。项目在核准文件 2 年有效期内开工建设的，核准文件长期有效。

附件：招标核准意见表

中山市发展和改革局

2023 年 3 月 9 日

公开方式：主动公开

抄 送：市纪委监委，西区街道办事处，港口镇人民政府，市统计局、
财政局、人力资源社会保障局、自然资源局、住房和城乡建设局、市场监督管理局、生态环境局、水务局

中山市发展和改革局审批服务办公室

2023 年 3 月 10 日印发
