

中山市供水企业(永宁自来水厂)

2024 年 1--3 月出厂水水质常规项目 43 项统计表

序号	检测项目	水质标准 GB5749-2022	计量 单位	永宁自来水厂 1 月份		永宁自来水厂 2 月份		永宁自来水厂 3 月份	
				检测 结果	结果 判定	检测 结果	结果 判定	检测 结果	结果 判定
1	总大肠菌群	不得检出	MPN/100 mL	未检出	合格	未检出	合格	未检出	合格
2	大肠埃希氏菌	不得检 出	MPN/100 mL	未检出	合格	未检出	合格	未检出	合格
3	细菌总数	≤100	CFU/mL	未检出	合格	未检出	合格	未检出	合格
4	砷	≤0.01	mg/L	0.0009	合格	0.0008	合格	0.0012	合格
5	镉	≤0.005	mg/L	<0.0005	合格	<0.0005	合格	<0.0005	合格
6	铬(六价)	≤0.05	mg/L	<0.004	合格	<0.004	合格	<0.004	合格
7	铅	≤0.01	mg/L	<0.0025	合格	<0.0025	合格	<0.0025	合格
8	汞	≤0.001	mg/L	<0.00005	合格	<0.00005	合格	<0.00005	合格
9	氰化物	≤0.05	mg/L	<0.002	合格	<0.002	合格	<0.002	合格
10	氟化物	≤1	mg/L	0.13	合格	0.12	合格	0.08	合格
11	硝酸盐(以 N 计)	≤10	mg/L	1.78	合格	1.74	合格	1.67	合格
12	三氯甲烷	≤0.06	mg/L	0.0048	合格	0.0040	合格	0.0088	合格
13	一氯二溴甲烷	≤0.1	mg/L	0.0016	合格	0.0011	合格	0.0007	合格
14	二氯一溴甲烷	≤0.06	mg/L	0.0030	合格	0.0023	合格	0.0031	合格
15	三溴甲烷	≤0.1	mg/L	<0.0025	合格	<0.0025	合格	<0.0025	合格
16	三卤甲烷(总量)			0.16	合格	0.13	合格	0.22	合格
17	二氯乙酸	≤0.05	mg/L	<0.0100	合格	<0.0100	合格	<0.0100	合格
18	三氯乙酸	≤0.1	mg/L	<0.0100	合格	<0.0100	合格	<0.0100	合格
19	氯酸盐	≤0.7	mg/L	0.05	合格	0.07	合格	0.09	合格
20	色度	≤15	度	<5	合格	<5	合格	<5	合格

[illegible]