

中发改核准〔2025〕3号

中山市发展和改革局关于中山110千伏穗平 输变电工程项目核准的批复

广东电网有限责任公司中山供电局：

报来“中山110千伏穗平输变电工程”项目核准申请及相关材料收悉。根据《企业投资项目核准和备案管理条例》（中华人民共和国国务院令第673号）和《企业投资项目核准和备案管理办法》（国家发展和改革委员会令第2号）、《广东省政府核准的投资项目目录（2017年本）的通知》（粤府〔2017〕113号）以及《广东省发展和改革委员会 广东省工业和信息化厅印发〈关于企业投资项目核准和备案管理的实施办法〉的通知》（粤发改规〔2022〕1号）等有关规定，经研究，现就项目核准申请事项批复如下：

一、为优化区域电网供电能力，提高供电可靠性，依据《广东省能源局关于印发〈广东省电网发展“十四五”规划〉的通知》（粤能电力〔2022〕66号）、《中山110千伏穗平输变电工程项目申请报告》及评审报告、建设项目用地预审与选址意见书等审查意见，同意建设“中山110千伏穗平输变电工程项目”，项目代码为2502-442000-04-01-497695，项目单位为广东电网有限责任公司中山供电局。

二、项目建设地点：中山市东风镇。

三、项目建设内容：（一）变电站工程：新建中山110千伏穗平变电站，本期建设2台63MVA变压器，110千伏本期出线4回，10千伏出线间隔32个，变电站总建筑面积2626平方米。（二）对侧变电站工程：对220千伏仁和站和110千伏和泰站进行保护改造。（三）线路工程：110千伏仁泰甲、乙线架空线路解口点两侧新建电缆终端杆，各新建双回电缆线路至110千伏穗平站，其中解口和泰站方向形成的双回电缆线路长2.47千米，解口仁和站方向形成的双回电缆线路长2.41千米。自解口仁和站方向的新建电缆终端杆至原有仁泰甲、乙线N12杆新建同塔四回架空线路长约 4×0.15 千米。（四）建设配套的通信光缆及二次系统工程。

四、项目总投资为11921.41万元，其中项目资本金为3576.42万元，资本金占项目总投资的比例为30.0%。建设所需

资金由企业自筹解决。

五、项目申请报告节能篇：项目运营期年综合能源消费量298.4吨标准煤（当量值），其中年电力能源消费量242.8万千瓦时，符合《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展和改革委员会令第2号）规定标准，不再单独进行节能审查，不再出具节能审查意见。请项目单位在设计和建设阶段，按照相关节能标准、规范建设，实现节能目标。

六、请你公司根据本核准文件，办理土地使用、城乡规划、安全生产、设备进口等相关手续。严格遵守安全生产有关法律法规和规程规范，落实安全生产主体责任，建立健全管理制度。同时还要按照国家、省有关要求和环境影响评价审批批复做好环境保护工作。

七、请你公司必须按照法律、法规规定在完成项目建设用地（用林）及规划选址、环境影响评价、水土保持以及相关行政审批手续后，才能开工建设。请项目所在地（东风镇人民政府）做好项目建设和运营期间的安全监管工作。

八、项目的招标投标要严格按照国家和省、市的有关规定执行（招标核准意见见附件）。

九、如需对本项目核准文件的有关内容进行调整或变更，请及时以书面形式向我局报告，并按照有关规定办理核准审批手续。

十、项目予以核准决定或者同意变更决定之日起2年未开工建设，需要延期开工建设的，请在2年期限届满的30个工作日前，向我局申请延期开工建设。开工建设只能延期一次，期限最长不超过1年。国家对项目延期开工建设另有规定的，依照其规定。

附件： 招标核准意见表

中山市发展和改革局

2025 年 4 月 25 日

公开方式：主动公开

抄送：市纪委监委，东凤镇人民政府，市统计局、人力资源社会保障局、自然资源局、住房和城乡建设局、市场监督管理局、生态环境局、水务局