

中发改核准〔2025〕7号

中山市发展和改革局关于广澳高速公路 南沙至珠海段改扩建工程国家管网输油 管道迁改工程项目核准的批复

国家石油天然气管网集团有限公司华南分公司：

一、为保障珠三角成品油管道南沙-中山段的安全稳定运行，依据《广东省能源局关于同意国家管网输油管道迁改工程项目开展前期工作的复函》（粤能油气函〔2024〕425号）、《广澳高速公路南沙至珠海段改扩建工程国家管网输油管道迁改工程项目申请报告》及评审报告、建设项目用地预审与选址意见书等审查意见，同意建设广澳高速公路南沙至珠海段改扩建工程国家管网输油管道迁改工程项目，项目代码为

2409-442000-04-05-841543，项目单位为国家石油天然气管网集团有限公司华南分公司。

二、项目建设地点：中山市火炬开发区民众街道、三角镇。

三、项目建设内容：本项目沿广澳高速公路并行敷设，迁改工程分为四段，新建管道总长度约8.02千米，分别是珠三角成品油管道南沙-中山段管道NZ028+600至 NZ031+600桩段、NZ031+950至 NZ032+380桩段、NZ033+750至 NZ034+700桩段、NZ037+050至 NZ040+110桩段，管道的管径为D273.1mm，壁厚为7.1mm的无缝钢管，钢管材质为L360N，管道设计压力为9.5MPa。其中，NZ028+600至 NZ031+600桩段涉及新建一座自动阀室（高平阀室）。新建阀室位于珠三角管道南沙站与中山站之间，建筑面积为335.98平方米。主要工程建设内容包括线路工程、穿越工程、站场工程、管道防腐工程、自动控制工程、通信工程、供配电网工程、公用工程、智能化管道工程、水土保持工程、阀室工程、智能检测、管道封堵和旧管道处理等。

四、项目总投资为15426.52万元，其中项目资本金为15426.52万元，资本金占项目总投资的比例为100.0%。建设所需资金由企业自筹解决。

五、项目申请报告节能篇：项目运营期年综合能源消费量0.1938吨标准煤（当量值），其中年煤炭消费量为0吨，符合《固定资产投资项目节能审查和碳排放评价办法》（国家发展和改

革委员会令2025年第31号)规定标准,不再单独进行节能审查,不再出具节能审查意见。请项目单位在设计和建设阶段,按照相关节能标准、规范建设,实现节能目标。

六、请你公司根据本核准文件,办理土地使用、城乡规划、安全生产、设备进口等相关手续。严格遵守安全生产有关法律法规和规程规范,落实安全生产主体责任,建立健全管理制度。同时还要按照国家、省有关要求和环境影响评价审批批复做好环境保护工作。

七、请你公司必须按照法律、法规规定在完成项目建设用地(用林)及规划选址、环境影响评价、水土保持以及相关行政审批手续后,才能动工建设。请项目所在地政府做好项目建设和运营期间的安全监管工作。

八、项目的招标投标要严格按照国家和省、市的有关规定执行(招标核准意见见附件)。

九、如需对本项目核准文件的有关内容进行调整或变更,请及时以书面形式向我局报告,并按照有关规定办理核准审批手续。

十、项目予以核准决定或者同意变更决定之日起2年未开工建设,需要延期开工建设的,请在2年期限届满的30个工作日前,向我局申请延期开工建设。开工建设只能延期一次,期限最长不超过1年。国家对项目延期开工建设另有规定的,依照其规定。

附件：招标核准意见表

中山市发展和改革局

2025年10月23日

公开方式：主动公开

抄送：省能源局，火炬开发区管委会，三角镇政府，市统计局、
人力资源社会保障局、自然资源局、住房和城乡建设局、
市场监督管理局、生态环境局、水务局