

中发改核准〔2025〕12号

中山市发展和改革局关于大丰水厂至民众 第二条供水主管工程项目核准的批复

中山公用水务投资有限公司：

报来“大丰水厂至民众第二条供水主管工程”项目核准申请及相关材料收悉。根据《企业投资项目核准和备案管理条例》（中华人民共和国国务院令第673号）和《企业投资项目核准和备案管理办法》（国家发展和改革委员会令第2号）、《广东省政府核准的投资项目目录（2017年本）的通知》（粤府〔2017〕113号）以及《广东省发展和改革委员会广东省工业和信息化厅印发〈关于企业投资项目核准和备案管理的实施办法〉的通知》（粤发改规〔2022〕1号）等有关规定，经研究，现就项目核准申请事项批复如下：

一、为优化区域供水能力，保障供水安全，依据《大丰水厂至民众第二条供水主管工程项目申请报告》及评估报告、工

程用地审核和规划选址意见等审查意见，同意建设“大丰水厂至民众第二条供水主管工程”，项目代码2310-442000-04-01-541851，项目单位为中山公用水务投资有限公司。

二、项目建设地点：中山市民众街道、港口镇。

三、项目建设内容：本工程沿番中路西侧穿越小榄水道，建设一条DN1200输水管道，起点位于沙港口匝道南侧空地，终点位于番中路高架桥与沿江路交叉口，连接大丰水厂和民众街道，管道全长约930米。

四、项目总投资为2656.51万元，其中项目资本金为531.31万元，资本金占项目总投资的比例为20.0%。建设所需资金由企业自筹解决。

五、项目申请报告节能篇：项目运营期年综合能源消费量0吨标准煤（当量值），其中年煤炭消费量为0吨，符合《固定资产投资项目节能审查和碳排放评价办法》（2025年国家发展和改革委员会令第31号）规定标准，不再单独进行节能审查，不再出具节能审查意见。请项目单位在设计和建设阶段，按照相关节能标准、规范建设，实现节能目标。

六、请你公司根据本核准文件，办理安全生产、设备进口等相关手续。严格遵守安全生产有关法律法规和规程规范，落实安全生产主体责任，建立健全管理制度。同时还要按照国家、省有关要求和环境影响评价审批批复做好环境保护工作。

七、请你公司必须按照法律、法规规定在完成项目建设用地（用林）及规划选址、环境影响评价、水土保持以及相关行政审批手续后，才能开工建设。请项目所在地政府做好项目建

设和运营期间的安全监管工作。

八、项目的招标投标要严格按照国家和省、市的有关规定执行（招标核准意见见附件）。

九、如需对本项目核准文件的有关内容进行调整或变更，请及时以书面形式向我局报告，并按照有关规定办理核准审批手续。

十、本核准文件有效期限为 2 年，自发布之日起计算。在核准文件有效期内未开工建设项目的，应在核准文件有效期届满 30 日前向我局申请延期。在核准文件 2 年有效期内未开工建设也未申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本核准文件自动失效。项目在核准文件 2 年有效期内开工建设的，核准文件长期有效。

附件：招标核准意见表

中山市发展和改革局

2025 年 12 月 19 日

公开方式：主动公开

抄送：民众街道办事处、港口镇人民政府，市统计局、人力资源社会保障局、自然资源局、住房和城乡建设局、市场监督管理局、生态环境局、水务局