

横栏镇五沙村新水门泵站电容柜安装工程清单

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	备注
1	电容柜箱体	GGJ 0.8米*0.8米*2米	台	1	
2	刀熔开关	400/31	个	1	
3	熔断器	63/63A/1P	个	24	
4	功率因数表	SA800E-9S4	个	1	
5	互感器	0.66-40-600/5	个	4	
6	补偿器	JKWG-12J-A	个	1	
7	指示灯	SLD16-22DS/AC220V-红	个	8	
8	接触器	43A/AC220V	个	4	
9	接触器	63A/AC220V	个	4	
10	电容器	0.45-20-3	个	4	
11	电容器	0.45-30-3	个	4	
12	热继电器	(45-63A)	个	8	
13	熔断器	32/10A/1P	个	4	
14	熔断器	63A/1P	个	4	
15	避雷器	T2-40/4	个	1	
16	电线	1.5mm ²	米	100	
17	电线	10mm ²	米	40	
18	铜排	TMY-30*4	米	15	
19	风机	200	把	1	
20	辅材		项	1	

备注：在低压配电柜隔壁拼装一台电容柜