审批编号：中发改东凤投审〔2026〕6号

项目代码：2510-442000-19-01-870872

中山市财政投资建设项目概算的批复

申请单位	中山市东凤镇水务事务中心
项目名称	东凤镇小沥泵站重建工程
项目建设地点	中山市东凤镇五乡联围东凤堤段小沥水闸旁
占地面积	444.41平方米
项目建设性质	新建
项目送审概算总投资	
项目审核概算总投资	2815.73万元
建设规模（建筑面积）	879平方米
资金来源	镇级财政
计划动工时间	2026年11月
计划竣工时间	2028年02月
主要建设内容	拆除重建小沥泵站；泵站设计排涝流量为12.00m³/s，应急补水流量为2.2m³/s，共设3台水泵，其中2台1200QGWZ单向全贯流潜水泵，1台1200QGWZS双向全贯流潜水泵，装机容量为830KW。
备注	

本批复有效期两年

中山市东凤镇发展改革和统计局

2026年7月20日